

设备检测检验情况表

地区：鸡西市

6	煤矿名称	东宁和兴煤矿有限公司	地址	鸡西市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	缠绕式提升机 JK-2×1.8/30	2007-DNHX-CTSJ-01	合格	2020-7-24	2021-7-23
2	螺杆式空气压缩机 LG-20/8G	2007-DNHX-KYJ-01	合格	2020-7-24	2021-7-23
3	螺杆式空气压缩机 LG-20/8G	2007-DNHX-KYJ-02	合格	2020-7-24	2021-7-23
4	主排水泵 MD46-50×8	2007-DNHX-PS-01	合格	2020-7-24	2021-7-23
5	主排水泵 MD46-50×8	2007-DNHX-PS-02	合格	2020-7-24	2021-7-23
6	主排水泵 MD46-50×8	2007-DNHX-PS-03	合格	2020-7-24	2021-7-23
7	斜井人车 XRB15-6/6	2007-DNHX-XRB-01	合格	2020-7-24	2021-7-23
8	隔爆型干式变压器 KBSGZY-800/10	2007-DNHX-BYQ-01	合格	2020-7-24	2021-7-23
9	隔爆型干式变压器 KBSGZY-800/10	2007-DNHX-BYQ-02	合格	2020-7-24	2021-7-23
10	煤矿矿井通风阻力	2007-DNHX-FZ-01	合格	2020-7-23	/

存在问题及建议：

1. 建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查、试验。
2. 建议根据测定风量和风压的数值核算矿井通风能力是否满足安全生产需要。
3. 建议根据矿井通风阻力测定数值，优化通风系统。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司