

设备检测检验情况表

地区：鸡西市

4	煤矿名称	沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司碱场煤矿一井	地址	鸡西市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO28/2×500	2006-SMJC-TFJ-01	合格	2020-6-25	2021-6-24
2	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO28/2×500	2006-SMJC-TFJ-02	合格	2020-6-25	2021-6-24
3	缠绕式提升机 JKYB-2.5×2.5	2006-SMJC-CTSJ-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
4	缠绕式提升机 JKB-2.5	2006-SMJC-CTSJ-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
5	缠绕式提升机 JK-2.5	2006-SMJC-CTSJ-03	合格	2020-6-25	2021-6-24
6	螺杆式空气压缩机 LU250W-8.5	2006-SMJC-KYJ-01	合格	2020-6-25	2021-6-24
7	螺杆式空气压缩机 MOGF-42/8	2006-SMJC-KYJ-02	合格	2020-6-25	2021-6-24
8	螺杆式空气压缩机 MOGF-42/8	2006-SMJC-KYJ-03	合格	2020-6-25	2021-6-24
9	主排水泵 100D-45×9	2006-SMJC-PS-I-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
10	主排水泵 MD155-67×6	2006-SMJC-PS-I-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
11	主排水泵 MD280-65×7	2006-SMJC-PS-I-03	合格	2020-6-24	2021-6-23
12	主排水泵 MD155-67×6	2006-SMJC-PS-I-04	合格	2020-6-24	2021-6-23
13	主排水泵 MD155-67×5	2006-SMJC-PS-II-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
14	主排水泵 MD155-67×3	2006-SMJC-PS-II-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
15	主排水泵 MD155-67×3	2006-SMJC-PS-II-03	合格	2020-6-24	2021-6-23
16	主排水泵 MD155-67×3	2006-SMJC-PS-II-04	合格	2020-6-24	2021-6-23
17	主排水泵 MD280-67×7	2006-SMJC-PS-III-01	合格	2020-6-24	2021-6-23

18	主排水泵 MD155-67×5	2006-SMJC-PS-III-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
19	主排水泵 100D-45×9	2006-SMJC-PS-III-03	合格	2020-6-24	2021-6-23
20	主排水泵 100D-45×6	2006-SMJC-PS-III-04	合格	2020-6-24	2021-6-23
21	主排水泵 MD155-67×6	2006-SMJC-PS-III-05	合格	2020-6-24	2021-6-23
22	主排水泵 MD450-90×8	2006-SMJC-PS-IV-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
23	主排水泵 MD450-90×8	2006-SMJC-PS-IV-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
24	主排水泵 MD450-90×8	2006-SMJC-PS-IV-03	合格	2020-6-24	2021-6-23
25	主排水泵 MD450-90×8	2006-SMJC-PS-IV-04	合格	2020-6-24	2021-6-23
26	九路水泵硐室	2006-SMJC-PSXT-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
27	南翼水泵硐室	2006-SMJC-PSXT-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
28	七路水泵硐室	2006-SMJC-PSXT-03	合格	2020-6-24	2021-6-23
29	-400 水泵硐室	2006-SMJC-PSXT-04	合格	2020-6-24	2021-6-23
30	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-01	合格	2020-6-25	2022-6-24
31	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-02	合格	2020-6-25	2022-6-24
32	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-03	合格	2020-6-25	2022-6-24
33	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-04	合格	2020-6-25	2022-6-24
34	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-05	合格	2020-6-25	2022-6-24
35	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-06	合格	2020-6-25	2022-6-24
36	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-07	合格	2020-6-25	2022-6-24
37	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2×30	2006-SMJC-JS-08	合格	2020-6-25	2022-6-24

38	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-09	合格	2020-6-25	2022-6-24
39	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-10	合格	2020-6-25	2022-6-24
40	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-11	合格	2020-6-25	2022-6-24
41	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-12	合格	2020-6-25	2022-6-24
42	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-13	合格	2020-6-25	2022-6-24
43	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-14	合格	2020-6-25	2022-6-24
44	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-15	合格	2020-6-25	2022-6-24
45	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO6.3/2 ×30	2006-SMJC-JS-16	合格	2020-6-25	2022-6-24
46	煤矿用架空乘人装置 RJY45-28/2500W (A)	2006-SMJC-JKCRZ-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
47	带式输送机 DTC-100/47/2 × 250	2006-SMJC-DSJ-01	合格	2020-6-25	2021-6-24
48	斜井人车 RKQ15-6/6	2006-SMJC-RKQ-01	合格	2020-6-24	2021-6-23
49	斜井人车 RKQ15-6/6	2006-SMJC-RKQ-02	合格	2020-6-24	2021-6-23
50	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJC-WS-01	合格	2020-6-25	2021-6-24
51	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF630-2BG3	2006-SMJC-WS-02	合格	2020-6-25	2021-6-24
52	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF630-2BG3	2006-SMJC-WS-03	合格	2020-6-25	2021-6-24
53	电力电缆 MYJV22-6/10 (3 × 150)	2006-SMJC-DL-01	合格	2020-6-25	2021-6-24
54	电力电缆 MYJV22-6/10 (3 × 150)	2006-SMJC-DL-02	合格	2020-6-25	2021-6-24
55	电力电缆 MYJV22-6/10 (3 × 150)	2006-SMJC-DL-03	合格	2020-6-25	2021-6-24
56	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJC-BYQ-01	合格	2020-6-29	2021-6-28
57	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJC-BYQ-02	合格	2020-6-25	2021-6-24

58	隔爆型干式变压器 KBSG-T-315/6	2006-SMJC-BYQ-03	合格	2020-6-26	2021-6-25
59	隔爆型干式变压器 KBSG-T-315/6	2006-SMJC-BYQ-04	合格	2020-6-26	2021-6-25
60	隔爆型干式变压器 KBSG-T-315/6	2006-SMJC-BYQ-05	合格	2020-6-27	2021-6-26
61	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJC-BYQ-06	合格	2020-6-27	2021-6-26
62	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJC-BYQ-07	合格	2020-6-27	2021-6-26
63	隔爆型干式变压器 KBSG-200/6	2006-SMJC-BYQ-08	合格	2020-6-27	2021-6-26
64	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJC-BYQ-09	合格	2020-6-28	2021-6-27
65	隔爆型干式变压器 KBSGZY-500/6	2006-SMJC-BYQ-10	合格	2020-6-28	2021-6-27
66	隔爆型干式变压器 KBSGZY-500/6	2006-SMJC-BYQ-11	合格	2020-6-28	2021-6-27
67	隔爆型干式变压器 KBSG-200/6	2006-SMJC-BYQ-12	合格	2020-6-28	2021-6-27
68	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJC-BYQ-13	合格	2020-6-28	2021-6-27
69	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJC-GYP-01	合格	2020-6-25	2021-6-24
70	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-02	合格	2020-6-25	2021-6-24
71	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-03	合格	2020-6-25	2021-6-24
72	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-04	合格	2020-6-25	2021-6-24
73	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6Z	2006-SMJC-GYP-05	合格	2020-6-25	2021-6-24
74	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-50/6	2006-SMJC-GYP-06	合格	2020-6-25	2021-6-24
75	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-07	合格	2020-6-25	2021-6-24
76	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-08	合格	2020-6-26	2021-6-25
77	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJC-GYP-09	合格	2020-6-26	2021-6-25
78	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-10	合格	2020-6-26	2021-6-25
79	矿用隔爆型高压配电装置 PJG9L-100/6	2006-SMJC-GYP-11	合格	2020-6-26	2021-6-25

80	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-12	合格	2020-6-26	2021-6-25
81	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-13	合格	2020-6-26	2021-6-25
82	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-14	合格	2020-6-26	2021-6-25
83	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-15	合格	2020-6-26	2021-6-25
84	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJC-GYP-16	合格	2020-6-26	2021-6-25
85	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJC-GYP-17	合格	2020-6-26	2021-6-25
86	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-18	合格	2020-6-26	2021-6-25
87	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-19	合格	2020-6-26	2021-6-25
88	矿用隔爆型高压配电装置 PJG9L-100/6	2006-SMJC-GYP-20	合格	2020-6-26	2021-6-25
89	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJC-GYP-21	合格	2020-6-27	2021-6-26
90	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-22	合格	2020-6-27	2021-6-26
91	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJC-GYP-23	合格	2020-6-27	2021-6-26
92	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-24	合格	2020-6-27	2021-6-26
93	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-25	合格	2020-6-27	2021-6-26
94	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-26	合格	2020-6-27	2021-6-26
95	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-27	合格	2020-6-27	2021-6-26
96	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-28	合格	2020-6-27	2021-6-26
97	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-29	合格	2020-6-27	2021-6-26
98	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJC-GYP-30	合格	2020-6-27	2021-6-26
99	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-31	合格	2020-6-28	2021-6-27
100	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-32	合格	2020-6-28	2021-6-27
101	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJC-GYP-33	合格	2020-6-28	2021-6-27

102	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJC-GYP-34	合格	2020-6-28	2021-6-27
103	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJC-GYP-35	合格	2020-6-28	2021-6-27
104	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-36	合格	2020-6-28	2021-6-27
105	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-37	合格	2020-6-28	2021-6-27
106	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-38	合格	2020-6-28	2021-6-27
107	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-39	合格	2020-6-28	2021-6-27
108	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJC-GYP-40	合格	2020-6-28	2021-6-27
109	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-630/6Z	2006-SMJC-GYP-41	合格	2020-6-29	2021-6-28
110	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-630/6Z	2006-SMJC-GYP-42	合格	2020-6-29	2021-6-28
111	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJC-GYP-43	合格	2020-6-29	2021-6-28
112	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-44	合格	2020-6-29	2021-6-28
113	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-630/6Z	2006-SMJC-GYP-45	合格	2020-6-29	2021-6-28
114	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-630/6Z	2006-SMJC-GYP-46	合格	2020-6-29	2021-6-28
115	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJC-GYP-47	合格	2020-6-29	2021-6-28
116	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6Y	2006-SMJC-GYP-48	合格	2020-6-29	2021-6-28
117	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJC-GYP-49	合格	2020-6-29	2021-6-28

存在问题及建议：

1. 设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。
2. 建议矿方维修人员每天对提升机、架空乘人装置的安全保护装置进行检查、试验。
3. 严格按照斜井人车说明书和煤矿安全规程的要求对人车进行维护和管理。
4. 建议每天当班工作人员在斜井人车运行之前进行手动落闸试验。
5. 建议根据测定风量和风压的数值核算矿井通风能力是否满足安全生产需要。
6. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、

配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司