

设备检测检验情况表

地区：鸡西市

1	煤矿名称	沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司鸡东煤矿	地址	鸡西市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO26/2×450	2006-SMJD-TFJ-01	合格	2020-6-22	2021-6-21
2	矿用防爆轴流式通风机 FBCDZNO26/2×450	2006-SMJD-TFJ-02	合格	2020-6-22	2021-6-21
3	矿用防爆轴流式通风机 BD-II-S-NO24/2×315	2006-SMJD-TFJ-03	合格	2020-6-22	2021-6-21
4	矿用防爆轴流式通风机 BD-II-S-NO24/2×315	2006-SMJD-TFJ-04	合格	2020-6-22	2021-6-21
5	缠绕式提升机 JKB-2.5/20	2006-SMJD-CTSJ-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
6	缠绕式提升机 JKB-3.0 ×2.2	2006-SMJD-CTSJ-02	合格	2020-6-20	2021-6-19
7	缠绕式提升机 JKB-2.5/30	2006-SMJD-CTSJ-03	合格	2020-6-21	2021-6-20
8	缠绕式提升机 JK-2.5/20	2006-SMJD-CTSJ-04	合格	2020-6-22	2021-6-21
9	螺杆式空气压缩机 MLG43/8-250G	2006-SMJD-KYJ-01	合格	2020-6-22	2021-6-21
10	螺杆式空气压缩机 SRC-380SAG	2006-SMJD-KYJ-02	合格	2020-6-22	2021-6-21
11	螺杆式空气压缩机 LGD280/061T1	2006-SMJD-KYJ-03	合格	2020-6-22	2021-6-21
12	西区-200 水泵硐室	2006-SMJD-PSXT-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
13	-600 水泵硐室	2006-SMJD-PSXT-02	合格	2020-6-21	2021-6-20
14	主排水泵 MD155-67×9P	2006-SMJD-PS-I-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
15	主排水泵 MD155-67×9P	2006-SMJD-PS-I-02	合格	2020-6-20	2021-6-19
16	主排水泵 MD155-67×9P	2006-SMJD-PS-I-03	合格	2020-6-20	2021-6-19
17	主排水泵 MD155-67×9P	2006-SMJD-PS-II-01	合格	2020-6-21	2021-6-20
18	主排水泵 MD155-67×9P	2006-SMJD-PS-II-02	合格	2020-6-21	2021-6-20

19	主排水泵 MD155-67×9P	2006-SMJD-PS-II-03	合格	2020-6-21	2021-6-20
20	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×11	2006-SMJD-JS-01	合格	2020-6-21	2022-6-20
21	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×11	2006-SMJD-JS-02	合格	2020-6-21	2022-6-20
22	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×11	2006-SMJD-JS-03	合格	2020-6-21	2022-6-20
23	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×11	2006-SMJD-JS-04	合格	2020-6-21	2022-6-20
24	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×15	2006-SMJD-JS-05	合格	2020-6-21	2022-6-20
25	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×15	2006-SMJD-JS-06	合格	2020-6-21	2022-6-20
26	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×15	2006-SMJD-JS-07	合格	2020-6-21	2022-6-20
27	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.5.6/2×15	2006-SMJD-JS-08	合格	2020-6-21	2022-6-20
28	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×22	2006-SMJD-JS-09	合格	2020-6-21	2022-6-20
29	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×22	2006-SMJD-JS-10	合格	2020-6-21	2022-6-20
30	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×22	2006-SMJD-JS-11	合格	2020-6-21	2022-6-20
31	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×22	2006-SMJD-JS-12	合格	2020-6-21	2022-6-20
32	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×30	2006-SMJD-JS-13	合格	2020-6-21	2022-6-20
33	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×30	2006-SMJD-JS-14	合格	2020-6-21	2022-6-20
34	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×30	2006-SMJD-JS-15	合格	2020-6-21	2022-6-20
35	矿用隔爆型对旋轴流局部通风机 FBDNO.6.3/2×30	2006-SMJD-JS-16	合格	2020-6-21	2022-6-20

36	煤矿用架空乘人装置 RDHY55-18/3000P (A)	2006-SMJD-JKCRZ-01	合格	2020-6-21	2021-6-20
37	煤矿用架空乘人装置 RJY45-35/2000P (A)	2006-SMJD-JKCRZ-02	合格	2020-6-21	2021-6-20
38	带式输送机 GDS-100	2006-SMJD-DSJ-01	合格	2020-6-22	2021-6-21
39	斜井人车 XRB15-6/6	2006-SMJD-XRB-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
40	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJD-WS-01	合格	2020-6-21	2021-6-20
41	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJD-WS-02	合格	2020-6-21	2021-6-20
42	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJD-WS-03	合格	2020-6-21	2021-6-20
43	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJD-WS-04	合格	2020-6-21	2021-6-20
44	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJD-WS-05	合格	2020-6-21	2021-6-20
45	煤矿井上固定式瓦斯抽放泵 CBF610-2BV3	2006-SMJD-WS-06	合格	2020-6-21	2021-6-20
46	电力电缆 MYJV22-6/10 (3×120)	2006-SMJD-DL-01	合格	2020-6-23	2021-6-22
47	电力电缆 MYJV22-6/10 (3×120)	2006-SMJD-DL-02	合格	2020-6-23	2021-6-22
48	电力电缆 MYJV22-6/10 (3×120)	2006-SMJD-DL-03	合格	2020-6-23	2021-6-22
49	隔爆型干式变压器 KBSG-100/6	2006-SMJD-BYQ-01	合格	2020-6-21	2021-6-20
50	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-02	合格	2020-6-21	2021-6-20
51	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJD-BYQ-03	合格	2020-6-21	2021-6-20
52	隔爆型干式变压器 KBSG-200/6	2006-SMJD-BYQ-04	合格	2020-6-21	2021-6-20
53	隔爆型干式变压器 KBSG-200/6	2006-SMJD-BYQ-05	合格	2020-6-21	2021-6-20
54	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-06	合格	2020-6-21	2021-6-20
55	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-07	合格	2020-6-21	2021-6-20
56	隔爆型干式变压器 KBSG-T-200/6	2006-SMJD-BYQ-08	合格	2020-6-22	2021-6-21
57	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-09	合格	2020-6-22	2021-6-21
58	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJD-BYQ-10	合格	2020-6-24	2021-6-23
59	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-11	合格	2020-6-24	2021-6-23

60	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-12	合格	2020-6-24	2021-6-23
61	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-13	合格	2020-6-24	2021-6-23
62	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-14	合格	2020-6-24	2021-6-23
63	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-15	合格	2020-6-20	2021-6-19
64	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-16	合格	2020-6-20	2021-6-19
65	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-17	合格	2020-6-20	2021-6-19
66	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-18	合格	2020-6-20	2021-6-19
67	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-19	合格	2020-6-20	2021-6-19
68	隔爆型干式变压器 KBSG-315/6	2006-SMJD-BYQ-20	合格	2020-6-20	2021-6-19
69	隔爆型干式变压器 KBSG-T-500/6	2006-SMJD-BYQ-21	合格	2020-6-20	2021-6-19
70	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJD-BYQ-22	合格	2020-6-23	2021-6-22
71	隔爆型干式变压器 KBSG-500/6	2006-SMJD-BYQ-23	合格	2020-6-23	2021-6-22
72	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJD-GYP-01	合格	2020-6-20	2021-6-19
73	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJD-GYP-02	合格	2020-6-20	2021-6-19
74	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200/6	2006-SMJD-GYP-03	合格	2020-6-20	2021-6-19
75	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-04	合格	2020-6-20	2021-6-19
76	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-05	合格	2020-6-20	2021-6-19
77	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-06	合格	2020-6-20	2021-6-19
78	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-07	合格	2020-6-20	2021-6-19
79	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-08	合格	2020-6-20	2021-6-19
80	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-09	合格	2020-6-20	2021-6-19
81	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-50/6	2006-SMJD-GYP-10	合格	2020-6-20	2021-6-19
82	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100/6	2006-SMJD-GYP-11	合格	2020-6-20	2021-6-19
83	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300/6	2006-SMJD-GYP-12	合格	2020-6-20	2021-6-19

84	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6	2006-SMJD-GYP-13	合格	2020-6-20	2021-6-19
85	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-14	合格	2020-6-20	2021-6-19
86	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-15	合格	2020-6-20	2021-6-19
87	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-16	合格	2020-6-20	2021-6-19
88	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200	2006-SMJD-GYP-17	合格	2020-6-22	2021-6-21
89	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300	2006-SMJD-GYP-18	合格	2020-6-22	2021-6-21
90	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-19	合格	2020-6-22	2021-6-21
91	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-20	合格	2020-6-22	2021-6-21
92	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-21	合格	2020-6-22	2021-6-21
93	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-22	合格	2020-6-22	2021-6-21
94	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-23	合格	2020-6-22	2021-6-21
95	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-24	合格	2020-6-22	2021-6-21
96	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-25	合格	2020-6-22	2021-6-21
97	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300	2006-SMJD-GYP-26	合格	2020-6-22	2021-6-21
98	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-150	2006-SMJD-GYP-27	合格	2020-6-22	2021-6-21
99	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-100	2006-SMJD-GYP-28	合格	2020-6-23	2021-6-22
100	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300	2006-SMJD-GYP-29	合格	2020-6-23	2021-6-22
101	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-100	2006-SMJD-GYP-30	合格	2020-6-23	2021-6-22
102	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-100	2006-SMJD-GYP-31	合格	2020-6-23	2021-6-22
103	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-32	合格	2020-6-23	2021-6-22
104	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-200	2006-SMJD-GYP-33	合格	2020-6-23	2021-6-22
105	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-34	合格	2020-6-23	2021-6-22
106	矿用隔爆型高压配电装置 PJG-300	2006-SMJD-GYP-35	合格	2020-6-23	2021-6-22
107	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-36	合格	2020-6-23	2021-6-22

108	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-37	合格	2020-6-24	2021-6-23
109	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-38	合格	2020-6-24	2021-6-23
110	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-39	合格	2020-6-24	2021-6-23
111	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-40	合格	2020-6-24	2021-6-23
112	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-41	合格	2020-6-24	2021-6-23
113	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-42	合格	2020-6-24	2021-6-23
114	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-43	合格	2020-6-24	2021-6-23
115	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-44	合格	2020-6-24	2021-6-23
116	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-45	合格	2020-6-24	2021-6-23
117	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-46	合格	2020-6-24	2021-6-23
118	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400/6Y	2006-SMJD-GYP-47	合格	2020-6-24	2021-6-23
119	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-400	2006-SMJD-GYP-48	合格	2020-6-21	2021-6-20
120	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-49	合格	2020-6-21	2021-6-20
121	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-50	合格	2020-6-21	2021-6-20
122	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-51	合格	2020-6-21	2021-6-20
123	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-52	合格	2020-6-21	2021-6-20
124	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-53	合格	2020-6-21	2021-6-20
125	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-54	合格	2020-6-21	2021-6-20
126	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-55	合格	2020-6-21	2021-6-20
127	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-56	合格	2020-6-21	2021-6-20
128	矿用隔爆型高压配电装置 BGP9L-6AK	2006-SMJD-GYP-57	合格	2020-6-21	2021-6-20
129	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-58	合格	2020-6-21	2021-6-20
130	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-100	2006-SMJD-GYP-59	合格	2020-6-21	2021-6-20
131	矿用隔爆型高压配电装置 PBG-300	2006-SMJD-GYP-60	合格	2020-6-21	2021-6-20

存在问题及建议：

1. 设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。
2. 建议矿方维修人员每天对提升机、架空乘人装置的安全保护装置进行检查、试验。
3. 严格按照斜井人车说明书和煤矿安全规程的要求对人车进行维护和管理。
4. 建议每天当班工作人员在斜井人车运行之前进行手动落闸试验。
5. 建议根据测定风量和风压的数值核算矿井通风能力是否满足安全生产需要。
6. 建议根据矿井通风阻力测定数值，优化通风系统。
7. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司