

设备检测检验情况表

地区：鹤岗市

3	煤矿名称	鹤岗市蔬园一煤矿	地址	鹤岗市	
序号	检验项目及规格型号	报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	主排水泵 D46-50×12	2005-HGSYY-PS-01	合格	2020-5-14	2021-5-13
2	主排水泵 D46-50×12	2005-HGSYY-PS-02	合格	2020-5-14	2021-5-13
3	主排水泵 D46-50×12	2005-HGSYY-PS-03	合格	2020-5-14	2021-5-13
4	钢丝绳 6×19S+FC	MA GSS2007-024	合格	2020-7-13	2021-7-12
5	提升绞车 JTPB-1.2×1P	2007-HGSYY-CTSJ-01	合格	2020-7-13	2021-7-12

存在问题及建议：

1. 噪声超标，不符合 AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》中 5.1.4 中的规定，建议采取降噪措施。
2. 根据实测流量，按照《煤矿安全规程》2016 版第三百一十一条的要求，矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足矿井排水的需要。
3. 建议矿方维修人员每天对提升机的安全保护装置进行检查、试验。
4. 设备的安装使用条件必须符合《煤矿安全规程》2016 版和设备《使用说明书》的要求。

检验机构：黑龙江矿安安全生产技术有限公司