设备检测检验情况表

地区:黑河市

1	煤矿名称	黑河市富宏煤矿		地址	黑河市	
序号	检验项目及规格型号		报告编号	检验结果	检验日期	下检日期
1	煤矿主通风机装置性能测定		2006-HHFH-TFX-01	合格	2020-6-12	/
2	煤矿矿井通风阻力		2006-HHFH-FZ-01	合格	2020-6-12	/

存在问题及建议:

- 1.建议根据测定风量和风压的数值核算矿井通风能力是否满足安全生产需要。
- 2.建议根据矿井通风阻力测定数值,优化通风系统。

检验机构:黑龙江矿安安全生产技术有限公司